



استاندارد ملی ایران

۱۴۴۲۷-۱

چاپ اول

آبان ۱۳۹۱



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization

INSO

14427-1

1st. Edition

Nov.2012

پلاستیک ها - سامانه های لوله گذاری برای  
کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت  
فشار - پلی اتیلن (PE) - قسمت ۱: کلیات

**Plastics –Piping systems for water supply,  
and for drainage and sewerage under  
pressure — Polyethylene (PE) —  
Part 1: General**

**ICS:23.040.45;23.040.20**

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطای و بر عملکرد آن ها ناظرات می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاهای کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

## کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«پلاستیک ها – سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار  
– پلی اتیلن (PE) – قسمت ۱: کلیات »

### سمت و / یا نمایندگی

رئیس:

رئیس کمیته فنی متناظر ISIRI TC 138

معصومی، محسن

(دکترای مهندسی پلیمر)

دبیر:

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی  
استان تهران

کریمی، علیرضا

(لیسانس مهندسی شیمی)

### اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

احمدی، زاهد

(دکترای مهندسی پلیمر)

شرکت زرخیزان

امرائی، محمدرضا

(لیسانس مهندسی پلیمر)

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

ایلاتی خامنه، جمشید

(فوق لیسانس مهندسی عمران)

وزارت نیرو

ایمان زاده، سایه

(فوق لیسانس آب و فاضلاب)

شرکت تکاب اتصال دماوند

باقری، حامد

(دکترای مهندسی پلیمر)

شرکت مهندسین مشاور جویاب نو	بخشنده آبکنار سعید، افسر (فوق لیسانس مهندسی عمران)
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور	پور ابراهیم، علیرضا (فوق لیسانس مهندسی عمران)
شرکت مهندسین تهران بوستن	تابان، محمد رضا (فوق لیسانس مهندسی عمران)
انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن	توکلی، احمد رضا (لیسانس شیمی)
شرکت پلاستیک پارس	جاویدزاده، محمدرضا (لیسانس فیزیک)
شرکت پلی اتیلن سمنان	سعیدی، اردشیر (دکترای مهندسی پلیمر)
شرکت تدبیرنوین سازان	سلامی حسینی، مهدی (دکترای مهندسی پلیمر)
شرکت مهندسی مشاور طوس آب	سلیمی، محمد رضا (فوق لیسانس مهندسی عمران)
پژوهشگاه استاندارد ایران	سنگ سفیدی، لاله (فوق لیسانس شیمی آلی)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب	شفیعی سرارودی، سعید (دکترای مهندسی پلیمر)
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی	صدر قاین، سید حسین (فوق لیسانس آبیاری و زهکشی)
انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن	صحاف امین، بیوک (فوق لیسانس خاک شناسی)

صحاف امین، علیرضا  
(فوق لیسانس مدیریت)

طلوعی، شهره  
(فوق لیسانس مهندسی پلیمر)

عبدی، مهدی  
(لیسانس مهندسی شیمی)

عرفانیان، نوشاد  
(فوق لیسانس مهندسی پلیمر)

عیسی زاده، احسانعلی  
(لیسانس مهندسی پلیمر)

فاضلی، حسین  
(لیسانس مهندسی مکانیک)

قلی زاده، رضا  
(لیسانس آبیاری و زهکشی)

کبیری، محمد اقبال  
(فوق لیسانس مهندسی صنایع)

کنعانی، زهرا  
(فوق لیسانس مهندسی پلیمر)

کوشکی، امید  
(فوق لیسانس مهندسی پلیمر)

محسنیان، احسان  
(فوق لیسانس مهندسی پلیمر)

گروه صنعتی آب حیات

محمدی، مریم

(لیسانس مهندسی شیمی)

شرکت دنا صنعت

محمودی، احمد

(لیسانس مهندسی شیمی)

معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی

مرادی، علی اکبر

(لیسانس مهندسی مکانیک)

شرکت قطران ساوه

مطلق، حمید

(لیسانس مهندسی شیمی نساجی)

شرکت گاز لوله

مقدم، خورشید

(فوق لیسانس شیمی)

شرکت بسپار صنعت پژوه

موسوی، افشین

(دکترای مهندسی پلیمر)

شرکت بازری کاوشیار پژوهان

میرزاییان، نورالله

(فوق لیسانس مهندسی پلیمر)

شرکت پی ای اس

هارطونیان، هوسپ

(لیسانس مهندسی شیمی)

شرکت رسا لوله پاسارگاد

هدایتی، علی

(دکترای مهندسی پلیمر)

## فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ب	آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
ج	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
ح	پیش‌گفتار
ط	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۲	۲ مراجع الزامی
۴	۳ اصطلاحات و تعاریف ، نمادها و علایم اختصاری
۱۳	۴ آمیزه
۱۸	۵ اثر بر کیفیت آب
۱۹	پیوست الف (الزامی) ضرایب کاهش فشار
۲۰	پیوست ب (اطلاعاتی) مقاومت در مقابل رشد سریع ترک
۲۲	پیوست پ (اطلاعاتی) نسبت نرخ جریان (FRR)
۲۳	پیوست ت (الزامی) مشخصات مستربج دوده
۲۴	پیوست ث (اطلاعاتی) کتاب نامه

## پیش گفتار

استاندارد "پلاستیک ها - سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی اتیلن (PE)- قسمت ۱: کلیات" که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده و در نهضد و سی و ششمین اجلاس کمیته ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ ۱۳۹۱/۳/۳۰ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

استاندارد ملی ایران به شماره ۷۱۷۴ سال ۱۳۸۲ (پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- مواد اولیه مورد مصرف - ویژگی ها) باطل و این استاندارد جایگزین آن می شود.

منابع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ISO 4427-1: 2008, Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 1: General

BS EN 12201-1: 2011, Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 1: General

## مقدمه

سری استانداردهای ملی ۱۴۴۲۷ (که این استاندارد قسمت اول آن است)، الزامات سامانه لوله گذاری و اجزاء ساخته شده از پلی اتیلن (PE) را مشخص می کند. سامانه لوله گذاری مورد اشاره در این استاندارد، در آبرسانی برای مصارف انسانی از جمله آب آشامیدنی و آب خام قبل از تصفیه، آبرسانی برای سایر مصارف، جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی تحت فشار، جمع آوری و انتقال فاضلاب تحت خلاً استفاده می شود. الزامات و روش های آزمون اجزاء سامانه لوله گذاری در استانداردهای ملی ۱۴۴۲۷-۲، ۱۴۴۲۷-۳ و ۱۴۴۲۷-۴ مشخص می شوند. الزامات کارایی سامانه در استاندارد ملی ۱۴۴۲۷-۵ ارائه می شود. راهنمای ارزیابی انطباق در استاندارد ملی ۱۴۴۲۷-۷ ارائه می شود.

این استاندارد ملی ایران، ویژگی های کلی سامانه لوله گذاری از جنس پلی اتیلن را مشخص می کند.

# پلاستیک ها – سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی

## تحت فشار – پلی اتیلن (PE) – قسمت ۱: کلیات

### ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه‌ی ویژگی‌های سامانه‌های لوله گذاری تحت فشار پلی اتیلن (خطوط اصلی و انشعاب) برای کاربردهای مدفون در خاک یا روزمینی، به منظور آبرسانی برای مصارف انسانی، انتقال آب خام قبل از تصفیه، جمع آوری و انتقال فاضلاب<sup>۱</sup> و زهکشی تحت فشار، سامانه‌های فاضلاب تحت خاک، و آبرسانی برای سایر مصارف است.

**یادآوری ۱** - برای اجزاء سامانه از جنس پلی اتیلن که به منظور انتقال آب برای مصارف انسانی و آب خام قبل از تصفیه استفاده می‌شوند، به بند ۵ این استاندارد مراجعه شود.

همچنین، برای روش‌های آزمون مورد اشاره در این استاندارد، پارامترهای آزمون ارائه می‌شوند. این استاندارد همراه با استانداردهای ملی ۱۴۴۲۷-۵ تا ۱۴۴۲۷-۲ برای لوله‌ها، اتصالات<sup>۲</sup> و شیرآلات پلی اتیلن، محل‌های اتصال آن‌ها با هم و محل‌های اتصال آن‌ها با اجزائی از جنس سایر مواد، تحت شرایط زیر کاربرد دارد:

الف- حداقل فشار کاری<sup>۳</sup> (MOP) تا ۲۵ بار<sup>۴</sup>؛

ب- دمای کاری<sup>۵</sup> ۲۰°C به عنوان دمای مرجع؛

پ- مدفون در خاک؛

ت- محل تخلیه<sup>۶</sup> به دریا؛

ث- خوابانیده شده در بستر آب؛

ج- رو زمینی، شامل لوله‌های معلق در زیر پل‌ها.

**یادآوری ۲** - برای کاربردهای با دمای کاری ثابت بزرگ‌تر از ۴۰°C تا ۲۰°C، پیوست الف مشاهده شود.

استاندارد ملی ۱۴۴۲۷، طیفی از فشارهای کاری مجاز را در بر می‌گیرد و الزامات مربوط به رنگ و افروزنی‌ها را نیز ارائه می‌دهد.

1- Sewerage

2- Fittings

3- Maximum operating pressure (Allowable operating pressure, PFA)

4- 1 bar =  $10^5 \text{ N/m}^2 = 0.1 \text{ MPa}$ .

5- Operating temperature

6- Outfall

**یادآوری ۳**- مسؤولیت انتخاب مناسب این ویژگی ها در چارچوب این استاندارد و درنظر گرفتن الزامات خاص آن ها بر عهده کاربر نهایی است.

## ۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن ها ارجاع شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود.  
درصورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ آن ها ارجاع شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی آن ها مورد نظر است.  
استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

- ۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۲۴۱۲، پلاستیک ها - سامانه های لوله گذاری-اجزاء پلاستیکی - تعیین ابعاد
- ۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۴۶، نمادها و علایم اختصاری پلاستیک ها
- ۳-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۶۹۸۰-۱، پلاستیک ها - تعیین نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) و نرخ جریان حجمی مذاب (MVR) ترموپلاستیک ها - قسمت ۱: روش استاندارد
- ۴-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۷۰۹۰-۱، پلاستیک ها - روش های تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی - قسمت اول: روش غوطه وری، روش پیکنومتر مایع و روش تیتراسیون
- ۵-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۷۰۹۰-۲، پلاستیک ها - روش های تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی - قسمت دوم: روش ستون گرادیان چگالی
- ۶-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۷۵-۸، پلاستیک ها - لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی - مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنفس و عوامل محیطی - روش آزمون
- ۷-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۸۶-۶، پلاستیک ها - گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) - تعیین زمان القاء اکسایش (OIT همدما) و دمای القای اکسایش (OIT دینامیکی)
- ۸-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۱۸۱-۱، پلاستیک ها - لوله ها، اتصالات و سامانه های مونتاژ شده برای انتقال سیالات - تعیین مقاومت در مقابل فشار داخلی - قسمت ۱: روش کلی
- ۹-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۱۸۱-۲، پلاستیک ها - لوله ها، اتصالات و سامانه های مونتاژ شده برای انتقال سیالات - تعیین مقاومت در مقابل فشار داخلی - قسمت ۲: تهیه آزمونه های لوله
- ۱۰-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۲۷-۲، پلاستیک ها - سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی اتیلن (PE)- قسمت ۲: لوله ها

- ۱۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۳، ۱۴۴۲۷-۳، پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی اتیلن (PE)- قسمت ۳: اتصالات
- ۱۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۴، ۱۴۴۲۷-۴، پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی اتیلن (PE)- قسمت ۴: شیرآلات
- ۱۳-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۵، ۱۴۴۲۷-۵، پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی اتیلن (PE)- قسمت ۵: کارایی سامانه
- ۱۴-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۷، ۱۴۴۲۷-۷، پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی اتیلن (PE)- قسمت ۷: راهنمای ارزیابی انطباق

## **2-15 ISO 472, Plastics -Vocabulary**

**2-16 ISO 6259-1, Thermoplastics pipes - Determination of tensile properties - Part 1: General test method**

**2-17 ISO 6259-3, Thermoplastics pipes - Determination of tensile properties - Part 3: Polyolefin pipes**

**2-18 ISO 6107-1, Water quality - Vocabulary – Part1**

**2-19 ISO 9080, Thermoplastics pipes for the transport of fluids - Methods of extrapolation of hydrostatic stress rupture data to determine the long-term hydrostatic strength of thermoplastics pipe materials**

**2-20 ISO 6964, Polyolefin pipes and fittings - Determination of carbon black content by calcination and pyrolysis - Test method and basic specification**

**2-21 ISO 11413, Plastics pipes and fittings - Preparation of test piece assemblies between a polyethylene (PE) pipe and an electrofusion fitting**

**2-22 ISO 11414, Plastics pipes and fittings - Preparation of polyethylene (PE) pipe/pipe or pipe/fitting test piece assemblies by butt fusion**

**2-23 ISO 12162, Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications - Classification and designation - Overall service (design) coefficient**

**2-24 ISO 13477, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) - Small-scale steady-state test (S4 test)**

**2-25 ISO 13478, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) - Full-scale test (FST)**

**2-26 ISO 13479, Polyolefin pipes for the conveyance of fluids - Determination of resistance to crack propagation - Test method for slow crack growth on notched pipes (notch test)**

**2-27 ISO 13953, Polyethylene (PE) pipes and fittings - Determination of the tensile strength and failure mode of test pieces from a butt-fused joint**

**2-28 ISO 13954, Plastics pipes and fittings - Peel decohesion test for polyethylene (PE) electrofusion assemblies of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm**

**2-29 ISO 15512, Plastics - Determination of water content**

**2-30 ISO 16871, Plastics piping and ducting systems - Plastics pipes and fittings - Method for exposure to direct (natural) weathering**

**2-31 ISO 18553, Method for the assessment of the degree of pigment or carbon black dispersion in polyolefin pipes, fittings and compounds**

**2-32** EN 12099, Plastics piping systems - Polyethylene piping materials and components - Determination of volatile content

**2-33** Guidelines for drinking water quality, Volume 1: Recommendations, WHO, Geneva, 1984

**2-34** EC Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption, Official Journal of the European Communities

### ۳ اصطلاحات و تعاریف، نمادها و علایم اختصاری

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف، نمادها و علایم اختصاری زیر به کار می رود.

#### ۱-۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، علاوه بر اصطلاحات و تعاریف ارائه شده در استاندارد ملی ۴۹۴۶ و استانداردهای ISO 472 و ISO 6107 ، اصطلاحات و تعاریف زیر نیز به کار می رود.

#### ۱-۱-۳ مشخصات هندسی

۱-۱-۳

اندازه اسمی<sup>۱</sup>

**DN**

نام گذاری عددی هر یک از اجزاء<sup>۲</sup> سامانه لوله گذاری، که عدد گرد شده ای مناسب تقریبا برابر با ابعاد تولید، بر حسب میلی متر، است. این تعریف، اجزائی که با اندازه رزو<sup>۳</sup> نام گذاری می شوند را در بر نمی گیرد.

۲-۱-۳

اندازه اسمی

**DN/OD**

اندازه اسمی، مرتبط با قطر خارجی است.

۳-۱-۳

قطر خارجی اسمی

$d_n$

قطر خارجی مشخص، بر حسب میلی متر، که به یک اندازه اسمی DN/OD، اختصاص یافته است.

1- Nominal size

2- Components

3- Thread

۴-۱-۱-۳

قطر خارجی در هر نقطه

$d_e$

مقدار اندازه گیری شده قطر خارجی در هر نقطه از سراسر سطح مقطع لوله یا انتهای نری دار<sup>۱</sup> یک اتصال است، که با دقت ۰/۱ میلی متر به سمت رقم بزرگتر گرد می شود.

۵-۱-۱-۳

میانگین قطر خارجی

$d_{em}$

مقدار اندازه گیری شده محیط بیرونی یک لوله یا انتهای نری یک اتصال در هر سطح مقطع تقسیم بر عدد  $\pi$  (تقریباً برابر با  $3/142$ ) است، که با دقت ۰/۱ میلی متر به سمت رقم بزرگ تر گرد می شود.

۶-۱-۱-۳

حداقل میانگین قطر خارجی

$d_{em,min}$

حداقل مقدار قطر خارجی تعیین شده برای یک اندازه اسمی مشخص است.

۷-۱-۱-۳

حداکثر میانگین قطر خارجی

$d_{em,max}$

حداکثر مقدار قطر خارجی تعیین شده برای یک اندازه اسمی مشخص است.

۸-۱-۱-۳

دوپهنه<sup>۲</sup>

تفاوت بین حداکثر و حداقل قطر خارجی اندازه گیری شده در یک سطح مقطع از لوله یا نری است.

۹-۱-۱-۳

ضخامت اسمی دیواره

$e_n$

نام گذاری عددی ضخامت دیواره هر یک از اجزاء سامانه لوله گذاری، که برای اجزاء ترمопلاستیکی منطبق بر قسمت های مختلف این استاندارد، برابر با حداقل ضخامت مجاز دیواره در هر نقطه ( $e_{min}$ ) بوده و بر حسب میلی متر بیان می شود.

۱۰-۱-۱-۳

ضخامت دیواره در هر نقطه

$e$

1- Spigot end

2- Out of roundness (Ovality)

مقدار اندازه گیری شده ضخامت دیواره در هر نقطه از محیط هر یک از اجزاء سامانه لوله گذاری، که با دقت ۱/۰ میلی متر به سمت رقم بزرگ تر گرد می شود.

یادآوری - نماد ضخامت دیواره در هر نقطه برای اتصالات و بدنه شیرآلات، حرف  $E$  است.

۱۱-۱-۱-۳

حداقل ضخامت دیواره در هر نقطه

$e_{\min}$

حداقل مقدار تعیین شده ضخامت دیواره در هر نقطه از محیط هر یک از اجزاء سامانه لوله گذاری است.

۱۲-۱-۱-۳

حداکثر ضخامت دیواره در هر نقطه

$e_{\max}$

حداکثر مقدار تعیین شده ضخامت دیواره در هر نقطه از محیط هر یک از اجزاء سامانه لوله گذاری است.

۱۳-۱-۱-۳

میانگین ضخامت دیواره

$e_m$

میانگین حسابی تعدادی از مقادیر اندازه گیری شده ضخامت دیواره است که در فواصل منظم از محیط و در یک سطح مقطع از جزء مورد نظر قرار گرفته اند؛ به نحوی که شامل حداقل و حداکثر مقادیر اندازه گیری شده ضخامت دیواره در آن سطح مقطع باشند.

یادآوری - اندازه گیری مطابق با استاندارد ملی ۳۴۱۲ انجام می شود.

۱۴-۱-۱-۳

روادری

تغییرات مجاز مقدار مشخصی از یک کمیت، که به صورت تفاوت بین مقادیر حداکثر و حداقل مجاز بیان می شود.

۱۵-۱-۱-۳

روادری ضخامت دیواره

$t_y$

اختلاف مجاز بین ضخامت دیواره در هر نقطه ( $\ell$ ) و ضخامت اسمی دیواره ( $e_n$ ) است.

یادآوری -

۱۶-۱-۱-۳

سری لوله

S

عددی بدون بعد برای نام گذاری لوله است.

یادآوری ۱ - سری لوله (S) از طریق معادله (۱) به مشخصات هندسی یک لوله معین مربوط می شود:

$$S = \frac{d_n - e_n}{2e_n} \quad (1)$$

یادآوری ۲ - تعریف مورد استفاده در این استاندارد از تعریف بند ۳-۶ استاندارد ISO 4065<sup>[۳]</sup> برگرفته شده است.

۱۸-۱-۱-۳

نسبت ابعادی استاندارد<sup>۱</sup>

SDR

نام گذاری عددی سری یک لوله، که عدد گرد شده ای مناسب تقریباً برابر با نسبت قطر خارجی اسمی ( $d_n$ ) به ضخامت اسمی دیواره ( $e_n$ ) می باشد.

یادآوری - مطابق با استاندارد ISO 4065، نسبت ابعادی استاندارد (SDR) از طریق معادله (۲) به سری لوله (S) مربوط می شود:

$$SDR = 2 S + 1 \quad (2)$$

۲-۱-۳ تعاریف مربوط به مواد

۱-۲-۱-۳

مواد بکر<sup>۲</sup>

مواد به شکل دانه<sup>۳</sup> که درعرض هیچ کاربرد یا فرآیندی، به غیر از آنچه برای تولید آن ها لازم است، قرار نگرفته اند؛ و هیچگونه مواد فرآیند شده<sup>۴</sup> یا بازیافت شده<sup>۵</sup> نیز به آن ها اضافه نشده است.

۲-۲-۱-۳

مواد فرآیند شده داخلی<sup>۶</sup>

1- Standard dimension ratio

2- Virgin material

3- Granule

4- Reprocessable material

5- Recyclable material

6- Own reprocessable material

مواد زائداتی تمیز حاصل از لوله‌ها، اتصالات و شیرآلات برگشتی<sup>۱</sup> استفاده نشده و نیز پلیسه‌های حاصل از تولید لوله‌ها، اتصالات و شیرآلات، که قبلاً توسط خود تولید کننده در فرآیندهایی از قبیل قالب گیری تزریقی یا اکستروژن فرآیند شده‌اند، به نحوی که دچار تخریب نشده باشند.

### ۳-۲-۱-۳

#### مواد فرایند شده بیرونی<sup>۲</sup>

موادی که به یکی از شکل‌های زیر هستند:

الف- مواد ضایعاتی حاصل از لوله‌ها، اتصالات و شیرآلات مردود استفاده نشده و نیز پلیسه‌های حاصل از تولید لوله‌ها، اتصالات و شیرآلات، که قبلاً توسط تولید کننده ای دیگر فرایند شده‌اند.

ب- مواد ضایعاتی حاصل از محصولات استفاده نشده ای از جنس پلی اتیلن به غیر از لوله‌ها، اتصالات و شیرآلات؛ صرفنظر از مکانی که تولید شده‌اند.

### ۴-۲-۱-۳

#### مواد بازیافت شده

موادی که به یکی از شکل‌های زیر هستند:

الف- مواد ضایعاتی حاصل از لوله‌ها، اتصالات و شیرآلات استفاده شده که تمیز و آسیاب یا خرد شده باشند.

ب- مواد ضایعاتی حاصل از آسیاب محصولات استفاده شده ای از جنس پلی اتیلن به غیر از لوله‌ها، اتصالات و شیرآلات؛ که تمیز و آسیاب یا خرد شده باشند.

### ۵-۲-۱-۳

#### آمیزه<sup>۳</sup>

مخلوط همگن ساخته شده از پلیمر پایه (پلی اتیلن) و افروزنی‌ها (از قبیل عوامل ضد اکسید شوندگی (پاد اکسیده)<sup>۴</sup>، رنگدانه‌ها، دوده، پایدارکننده در مقابل پرتو فرابنفش) به مقداری معین به منظور فرایند و استفاده در اجزاء سامانه لوله گذاری منطبق بر الزامات این استاندارد است.

یادآوری- آمیزه باید از تولید کننده‌ی مواد بکر (مانند شرکت پتروشیمی) تهیه شود.

### ۳-۱-۳ تعاریف مربوط به مشخصات مواد

#### ۱-۳-۱-۳

حد پایین اطمینان<sup>۵</sup> برای استحکام هیدرواستاتیک پیش‌بینی شده

1- Rejected material

2- External reprocessable material

3- Compound

4- Antioxidant

5- Lower confidence limit

$\sigma_{LPL}$ 

کمیتی که منشأ آن ماهیت ماده بوده و نشانگر حد پایین اطمینان ۹۷/۵ درصد برای استحکام هیدرواستاتیک بلند مدت<sup>۱</sup> پیش بینی شده در دمای  $\theta$  و زمان  $t$  است.

**یادآوری** - حد پایین پیش بینی از جنس تنیش بوده و بر حسب مگاپاسکال (MPa) بیان می شود.

۲-۳-۱-۳

حداقل استحکام لازم<sup>۱</sup>**MRS**

مقدار حد پایین اطمینان ( $\sigma_{LPL}$ ) در دمای  $20^{\circ}C$  و ۵۰ سال، که اگر کمتر از  $10 \text{ MPa}$  باشد به سمت عدد کوچکتر بعدی از سری R10 و اگر مساوی یا بزرگتر از  $10 \text{ MPa}$  باشد به سمت عدد کوچکتر بعدی از سری R20 گرد می شود.

**یادآوری** - سری های R10 و R20، سری های پایه‌ی اعداد ترجیحی مطابق با استانداردهای ISO 3<sup>[۱]</sup> و ISO 497<sup>[۲]</sup> می باشند.

۳-۳-۱-۳

ضریب طراحی<sup>۲</sup>

C

ضریبی با مقداری بزرگتر از یک که شرایط بهره برداری و خواصی از اجزاء سامانه لوله گذاری را که در حد پایین اطمینان ( $\sigma_{LPL}$ ) در نظر گرفته نشده، لحاظ می کند.

۴-۳-۱-۳

تنش طراحی<sup>۳</sup> $\sigma_s$ 

تنش مجاز برای کاربردی مشخص در دمای  $20^{\circ}C$  است که بر حسب مگاپاسکال بیان می شود.

**یادآوری ۱** - تنش طراحی از تقسیم حداقل استحکام لازم (MRS) بر ضریب طراحی (C) با استفاده از معادله (۳) بدست می آید:

$$\sigma_s = \frac{MRS}{C} \quad (3)$$

1- Minimum required strength

2- Design coefficient

3- Design stress

یادآوری ۲ - تنش طراحی بر حسب مگاپاسکال (MPa) بیان می شود.

۵-۳-۱-۳

نرخ جریان جرمی مذاب<sup>۱</sup>

MFR

مقداری عددی مربوط به گرانزوی ماده مذاب در دما و وزنه ای مشخص، بر حسب g/10 min است.

۶-۳-۱-۳

نسبت نرخ جریان<sup>۲</sup>

FRR

نسبت دو مقدار MFR برای ماده ای است که در دمایی یکسان ولی با دو وزنه متفاوت آزمون شده است.  
FRR عددی بدون بعد است.

$$FRR = \frac{MFR(T/M_1)}{MFR(T/M_2)} \quad (4)$$

که در آن، M نوع وزنه و  $M_1 > M_2$  است.

۴-۱-۳ تعاریف مربوط به شرایط بهره برداری

۱-۴-۱-۳

فشار اسمی<sup>۳</sup>

PN

نام گذاری عددی هر یک از اجزاء سامانه لوله گذاری با توجه به خواص مکانیکی آنها، که به عنوان کمیت مرجع به کار می رود.

یادآوری - برای سامانه های لوله گذاری پلاستیکی آبرسانی، فشار اسمی برابر با حداقل ضریب طراحی (MOP)، بر حسب بار، در دمای  $20^{\circ}\text{C}$  به مدت ۵۰ سال بر مبنای حداقل ضریب طراحی بوده و از معادله (۵) به دست می آید.

$$PN = \frac{20 \times MRS}{C \times (SDR - 1)} \quad (5)$$

۲-۴-۱-۳

حداکثر فشار کاری

MOP

---

1- Melt mass-flow rate

2- Flow rate ratio

3- Nominal pressure

حداکثر فشار هیدرولاستاتیکی که هر یک از اجزاء سامانه لوله گذاری حین کاربرد بصورت پیوسته می تواند تحمل کند. پیوست الف مشاهده شود.

۳-۴-۱-۳

دما<sup>۱</sup> مرجع

دما<sup>۱</sup>ی که با توجه به آن، سامانه لوله گذاری طراحی می شود.

یادآوری - هنگامی که سامانه لوله گذاری یا بخش هایی از آن برای دماهای کاری متفاوت از دمای مرجع طراحی می شوند، از دمای مرجع به عنوان پایه ای برای محاسبات بعدی استفاده می شود.

۴-۴-۱-۳

دما<sup>۲</sup> کاری

دما<sup>۲</sup>ی سیال درون لوله است.

### ۵-۱-۳ تعاریف مربوط به محل های اتصال لوله

۱-۵-۱-۳

جوش لب به لب<sup>۳</sup> با استفاده از وسایل گرماده

نوعی از محل اتصال که از طریق گرم کردن سطوح انتهای صاف شده لوله ها یا اتصالات ایجاد می شود؛ به نحوی که سطوح جفت شونده به صورت کاملا هم راستا در مقابل یک صفحه<sup>۴</sup> تخت گرم کن قرار داده می شوند تا آمیزه پلی اتیلن به دمای لازم برای جوش خوردگی<sup>۵</sup> برسد. سپس صفحه گرم کن به سرعت برداشته شده و دو سطح نرم شده به یکدیگر فشرده می شوند.

۲-۵-۱-۳

جوش سازگاری<sup>۶</sup>

قابلیت جوش خوردن دو ماده پلی اتیلنی مشابه<sup>۷</sup> یا نامشابه به منظور ایجاد محل اتصالی منطبق بر الزامات کارایی ارائه شده در این استاندارد است.

### ۲-۳ نمادها

در این استاندارد، نمادهای زیر به کار می رود.

C : ضریب طراحی

$d_e$  : قطر خارجی در هر نقطه

1- Reference temperature

2- Butt fusion

3- Fusion temperature

4- Fusion compatibility

5- Similar

- $d_{\text{em}}$  : میانگین قطر خارجی  
 $d_{\text{em,min}}$  : حداقل میانگین قطر خارجی  
 $d_{\text{em,max}}$  : حداکثر میانگین قطر خارجی  
 $d_{\text{n}}$  : قطر خارجی اسمی  
 $E$  : ضخامت دیواره اتصال یا بدنه شیر در هر نقطه  
 $e$  : ضخامت دیواره لوله در هر نقطه  
 $e_{\text{m}}$  : میانگین ضخامت دیواره  
 $e_{\text{min}}$  : حداقل ضخامت دیواره (در هر نقطه)  
 $e_{\text{max}}$  : حداکثر ضخامت دیواره (در هر نقطه)  
 $e_{\text{n}}$  : ضخامت دیواره اسمی  
 $\sigma_{\text{LPL}}$  : حد پایین اطمینان برای استحکام هیدرواستاتیک پیش بینی شده  
 $\sigma_s$  : تنش طراحی  
 $t_y$  : رواداری ضخامت دیواره  
**۳-۳ علایم اختصاری**  
 $\text{DN}$  : اندازه اسمی  
 $\text{DN/OD}$  : اندازه اسمی مرتبط با قطر خارجی  
 $\text{LPL}$  : حد پایین پیش بینی  
 $\text{MFR}$  : نرخ جریان جرمی مذاب  
 $\text{FRR}$  : نسبت نرخ جریان  
 $\text{MRS}$  : حداقل استحکام لازم  
 $\text{OIT}$  : زمان القاء اکسایش  
 $\text{PE}$  : پلی اتیلن  
 $\text{MOP}$  : حداکثر فشار کاری  
 $\text{PN}$  : فشار اسمی  
 $\text{S}$  : سری لوله  
 $\text{SDR}$  : نسبت ابعادی استاندارد

**۱-۴ افزودنی ها**

فقط افزودنی هایی باید به پلیمر پایه پلی اتیلن برای ساخت آمیزه اضافه شود که برای تولید لوله، اتصالات و شیرآلات مطابق با استاندارد ملی ۱۴۴۲۷-۳، ۱۴۴۲۷-۲ یا ۱۴۴۲۷-۴ به منظور جوش پذیری، انبارش و استفاده محصولات لازم است.

تمام افزودنی های مورد استفاده در آمیزه باید منطبق بر استانداردهای ملی و بین المللی بوده و پراکنش آن ها در آمیزه یکنواخت باشد.

**یادآوری ۱ - افزودنی ها** باید توسط تولید کننده موارد بکر (مانند شرکت پتروشیمی) به پلی اتیلن پایه افزوده شود.

**یادآوری ۲ - استفاده از مستربج دوده،** با توجه به احتمال افت خواص در محصول باید مورد توافق کاربر نهایی و تأمین کننده محصول قرار گیرد. در صورت استفاده از مستربج دوده، مشخصات آمیزه سیاه حاصل از آن باید مطابق با پیوست ت باشد.

**۲-۴ رنگ****۱-۲-۴ کلیات**

رنگ آمیزه باید سیاه یا آبی باشد. دوده مورد استفاده در تولید آمیزه باید از نوع دوده ویژه پلاستیک به منظور محافظت در برابر پرتو فرابنفش بوده و میانگین اندازه ذره (اولیه) آن بین ۱۰ nm تا ۲۵ nm باشد.

**۳-۴ مشخصات****۱-۳-۴ مشخصات آمیزه به شکل دانه**

مشخصات آمیزه به شکل دانه برای تولید لوله ها، اتصالات و شیرآلات باید مطابق با جدول ۱ باشد.

جدول ۱- مشخصات آمیزه پلی اتیلن به شکل دانه

مشخصه	الزامات <sup>۱)</sup>	پارامترهای آزمون	روش آزمون
چگالی پلی اتیلن پایه	بزرگتر یا مساوی با $0.941 \text{ g/cm}^3$	دماهی آزمون تعداد نمونه ها	استاندارد ملی ۷۰۹۰-۱ یا ۷۰۹۰-۲
میزان دوده	۲ تا ۲/۵ درصد وزنی	ISO 6964	ISO 6964 مطابق با استاندارد
پراکنش دوده (آمیزه سیاه)	درجه ی کوچک تر یا مساوی با ۳ نرخ پراکنش A1, A2, A3 یا B	ISO 18553	ISO 18553 مطابق با استاندارد
پراکنش رنگدانه (آمیزه آبی یاقهوه ای)	درجه ی کوچکتر یا مساوی با ۳ نرخ پراکنش A1, A2, A3 یا B	ISO 18553	ISO 18553 مطابق با استاندارد
مقدار آب <sup>۲)</sup>	۳۰۰ mg/kg	۱	استاندارد ISO 15512
میزان مواد فرار	۳۵۰ mg/kg	۱	استاندارد EN 12099
زمان القاء اکسایش (OIT)	بزرگ تر یا مساوی با ۲۰ min	۲۰۰ °C ۳ اکسیژن $15 \pm 2 \text{ mg}$	استاندارد ملی ۷۱۸۶-۶
نرخ جریان جرمی (MFR) مذاب	$0.15 \leq \text{MFR} \leq 0.7$ حداکثر انحراف از مقدار اسمی <sup>۵)</sup> $\pm 20\%$	۵ kg ۱۹۰ °C ۱۰ min استاندارد ملی ۶۹۸۰-۱	استاندارد ملی ۶۹۸۰-۱
(F 50) ESCR	شرایط الف	زمان ۱۹۲ h	استاندارد ملی ۷۱۷۵-۸
<p>(۱) الزامات باید در قالب برگ مشخصات فنی توسط تولید کننده آمیزه ارائه شود.</p> <p>(۲) در صورت اختلاف نظر، آزمونه ها برای پراکنش دوده و رنگدانه باید به روش فشاری تهیه شوند.</p> <p>(۳) فقط در صورتی که میزان مواد فرار اندازه گیری شده با الزامات مشخص شده برای آن منطبق نباشد، کاربرد دارد. در صورت اختلاف نظر، الزامات مقدار آب باید إعمال شود. از روش آزمون ISO 760<sup>[۴]</sup> نیز می توان به عنوان روش جایگزین استفاده کرد. الزامات برای تولید کننده آمیزه در مرحله تولید و برای مصرف کننده آمیزه در مرحله شکل دهی کاربرد دارد. در صورتی که مقدار آب از حد مجاز فراتر رود، خشک کردن قبل از استفاده ضروری است.</p> <p>(۴) تعداد آزمونه های ارائه شده، نشانگر تعداد لازم به منظور ثبیت یک مقدار برای مشخصه ای تعریف شده در جدول است. تعداد آزمونه های لازم برای کنترل تولید کارخانه و کنترل فرایند می باشد در طرح کیفیت تولید کننده قید شود. به منظور راهنمایی، استاندارد ملی ۱۴۴۲۷-۷ مشاهده شود.</p> <p>(۵) مقدار اسمی توسط تولید کننده آمیزه ارائه می شود.</p>			

#### ۲-۳-۴ مشخصات آمیزه به شکل لوله

آزمونه ها باید قبل از آزمون مطابق با جدول ۲، در دمای  $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$  تثبیت شرایط شوند؛ مگر اینکه روش آزمون دیگری قید شده باشد. آمیزه به شکل لوله که در تولید لوله ها، اتصالات و شیرآلات استفاده می شود باید منطبق بر الزامات ارائه شده در جدول ۲ باشد.

جدول ۲- مشخصات آمیزه پلی اتیلن به شکل لوله

روش آزمون	پارامترهای آزمون		الزامات <sup>۱</sup>	مشخصه
استاندارد ISO 13953	۱۱۰ mm	قطر لوله	آزمایش تا ایجاد نقص: شکل پذیر <sup>۱</sup> : قابل قبول تُرد <sup>۲</sup> : مردود	استحکام کششی برای جوش لب به لب <sup>۳</sup>
	SDR 11	نسبت ابعادی استاندارد		
	۲۳ °C	دمای آزمون		
	استاندارد ISO 13953	تعداد آزمونه <sup>۳</sup>		
استاندارد ISO 13479	۸۰ °C	دمای آزمون	بدون نقص در حین آزمون	رشد آهسته ترک لوله با اندازه اسمی و ۱۱۰ mm SDR 11
	۸/۰ bar	فشار داخلی آزمون برای PE 80		
	۹/۲ bar	PE 100		
	۵۰۰ h	مدت آزمون		
	آب در آب	نوع آزمون		
	استاندارد ISO 13479	تعداد آزمونه <sup>۳</sup>		
باید منطبق بر استانداردها و آیین نامه ها مطابق با بند ۵ باشد.				اثر بر کیفیت آب
استاندارد ISO 16871	بزرگ تر یا مساوی با $7 \text{ GJ/m}^2$	تابش تجمعی نور	آزمونه های هوازده باید الزامات زیر را برآورده سازند	مقاومت در مقابل هوازدگی <sup>۴,۵</sup> :
استاندارد ISO 13954	نمونه مطابق با شرایط محل اتصال نوع ۱ از استاندارد ISO 11413 و $23^{\circ}\text{C}$ تهیه شود		نقیصه تُرد کوچکتر یا مساوی با ۳۳ درصد باشد	(الف) ناهم چسبی محل اتصال از نوع الکتروفیوزن ۱۱۰ mm,
استاندارد ISO 6259-1 استاندارد ISO 6259-3	باید منطبق بر جدول ۳ استاندارد ملی ۱۴۴۲۷-۲ باشد			ب) کرنش در شکست پ) استحکام
استاندارد ملی ۱۲۱۸۱-۱ استاندارد ملی ۱۲۱۸۱-۲	باید منطبق بر جدول ۳ استاندارد ملی ۱۴۴۲۷-۲ باشد			۱۰۰۰ ساعت در $80^{\circ}\text{C}$

1- Ductile  
2- Brittle

جدول ۲- مشخصات آمیزه پلی اتیلن به شکل لوله (ادامه)

روش آزمون	پارامترهای آزمون		الزامات <sup>(۱)</sup>	مشخصه
	مقدار	پارامترها		
استاندارد ISO 13477 <sup>(۹)</sup> (آزمون S4)	۲۵۰ mm	قطر لوله، $d_n$	جلوگیری از رشد ترک (طول ترک باید کوچک تر یا مساوی با ۱۱۷۵ mm باشد)	مقاومت در مقابل رشد سریع ترک <sup>(۶,۷,۸)</sup>
	SDR 11	نسبت ابعادی استاندارد		
	۰ °C	دماهی آزمون		
	هوای	محیط آزمون		
	۱۰/۰ bar	فشار داخلی آزمون برای		
	۸/۰ bar	PE 100		
	ISO 13477	PE 80		
تعداد آزمونه <sup>(۳)</sup>		یا		

استاندارد ISO 13478 <sup>(۱۰)</sup> (آزمون FST)	۵۰۰ mm	قطر لوله، $d_n$	جلوگیری از رشد ترک (طول بزرگ ترین ترک کوچک تر یا مساوی با ۹۰ درصد طول آزمونه باشد)	مقاومت در مقابل رشد سریع ترک <sup>(۶,۷,۸)</sup>
	SDR 11	نسبت ابعادی استاندارد		
	۰ °C	دماهی آزمون		
	هوای	محیط آزمون		
		فشار داخلی آزمون برای		
	۲۴/۰ bar	PE 100		
	۲۰/۰ bar	PE 80		
	ISO 13478	تعداد آزمونه <sup>(۳)</sup>		

(۱) الزامات باید در برگ مشخصات فنی توسط تولید کننده آمیزه ارائه شود.

(۲) تهییه نمونه ها مطابق با استاندارد ISO 11414. شرایط عادی در ۲۳ °C انجام می شود.

(۳) تعداد آزمونه های ارائه شده، نشانگر تعداد لازم به منظور ثبیت یک مقدار برای مشخصه ای تعريف شده در جدول است. تعداد آزمونه های لازم برای کنترل تولید کارخانه و کنترل فرایند می باشد در طرح کیفیت تولید کننده قید شود. به منظور راهنمایی، استاندارد ملی ۱۴۴۲۷-۷ مشاهده شود.

(۴) این آزمون فقط برای آمیزه آبی یا قهوه ای در دیواره های تک لایه و لایه بیرونی دیواره های چند لایه و آمیزه نوار شناساگر کاربرد دارد.

(۵) این آزمون برای آمیزه غیر سیاه مورد استفاده در لایه درونی دیواره های چند لایه که در تماس با سیال است کاربرد دارد. در صورت استفاده از دریوش برای دو سر لوله یا انبارش در فضایی مسقف بدون تابش نور خورشید به سطح درونی لوله، استفاده از مواد ضد پرتو فرابینش در آمیزه لایه درونی الزامی نبوده و این آزمون کاربرد ندارد.

(۶) فقط برای آمیزه ای مورد استفاده در تولید لوله دارای ضخامت بزرگ تر یا مساوی با ۳۲ mm کاربرد دارد.

(۷) در صورتی که الزامات برآورده شود، مواد برای طیف کاملی از لوله های تولید شده مطابق با اهداف استاندارد ملی ۱۴۴۲۷، واحد شایستگی است.

(۸) اگر الزامات برای مواد پلی اتیلن خاصی برآورده نشود، به منظور تعیین MOP برای ماده با توجه به قطر، می توان از فشار بحرانی ( $p_c$ ) استفاده کرد. (هنگامی که  $p_c$  مطابق با استاندارد ISO 13478 تعیین می شود،  $MOP \leq p_c$  و هنگامی که  $p_{c,S4}$  مطابق با استاندارد ISO 13477 تعیین می شود،  $MOP \leq 3.6 p_{c,S4} + 2.6$  است). یادآوری ۲ در بند ۱ مشاهده شود. هوا، یا مخلوطی از هوا و آب (با مقدار هوای ۵ درصد و بیشتر)، در دمای کوچک تر یا مساوی با ۳ °C می تواند استفاده شود.

(۹) کاربرد این آزمون برای لوله های چندلایه تحت بررسی و مطالعه بوده و کاملا تأیید نشده است.

#### ۴-۴ جوش سازگاری

۱-۴-۴ آمیزه های منطبق بر جدول ۱ باید جوش پذیر باشند. این امر باید توسط تولید کننده آمیزه برای هر آمیزه از گستره محصولات خود، از طریق بررسی برآورده شدن الزاماتِ وضعیت نقص در آزمون کشش ارائه شده در جدول ۳ برای محل اتصالی از نوع جوش لب به لب، اعلام شود. جوش لب به لب با استفاده از پارامترهای مشخص شده در پیوست A استاندارد ISO 11414 در دمای محیط  $23 \pm 2^\circ\text{C}$  از دو لوله تولید شده از آن آمیزه انجام می شود.

یادآوری - برای انجام جوش، آمیزه ها باید دارای MRS یکسان باشند و عملیات جوش مطابق با گروه بندی MFR در استاندارد ISO 1872-1 انجام شود.

۲-۴-۴ آمیزه های منطبق بر جدول ۱، جوش پذیر به یکدیگر درنظر گرفته می شوند. در صورت درخواست، این امر باید توسط تولید کننده آمیزه، از طریق بررسی برآورده شدن الزاماتِ وضعیت نقص در آزمون کشش ارائه شده در جدول ۳ برای محل اتصالی از نوع جوش لب به لب، اعلام شود. جوش لب به لب با استفاده از پارامترهای مشخص شده در پیوست A استاندارد ISO 11414 در دمای محیط  $23 \pm 2^\circ\text{C}$  از دو لوله تولید شده از آمیزه هایی از طیف محصولات مرتبط با آن درخواست انجام می شود.

جدول ۳- مشخصات آمیزه به شکل محل اتصال از نوع جوش لب به لب

روش آزمون	پارامترهای آزمون		الزامات <sup>(۱)</sup>	مشخصه
	مقدار	پارامترها		
استاندارد ISO 13953	$23^\circ\text{C}$	دماي آزمون استاندارد ISO 13953	آزمایش تا ایجاد نقص: شکل پذیر : قابل قبول تُرد: مردود تعداد آزمونه <sup>(۲)</sup>	تعیین وضعیت نقص در آزمون کشش جوش لب به لب $110 \text{ mm} \times d_n \text{ mm}$ (SDR 11)

(۱) الزامات باید در قالب برگ مشخصات فنی توسط تولید کننده آمیزه ارائه شود.  
(۲) تعداد آزمونه های ارائه شده، نشانگر تعداد لازم به منظور ثبیت یک مقدار برای مشخصه ای تعریف شده در جدول است. تعداد آزمونه های لازم برای کنترل تولید کارخانه و کنترل فرایند می باشد در طرح کیفیت تولید کننده قید شود. به منظور راهنمایی، استاندارد ملی ۱۴۴۲۷-۷ مشاهده شود.

#### ۵-۴ ردی بندی و نام گذاری

آمیزه ها باید بر حسب نوع مواد پلی اتیلن نام گذاری شوند. هنگامی که آزمونه ها به شکل لوله آزمون می شوند، مقدار حداقل استحکام لازم (MRS) باید منطبق بر جدول ۴ باشد.

#### جدول ۴- رده بندی مواد و مقادیر حداکثر تنش طراحی متناظر

$\sigma_s$	حداکل استحکام لازم (MRS)	رده بندی
MPa	MPa	
۸/۰	۱۰/۰	PE 100
۶/۳	۸/۰	PE 80
(۱) تنش طراحی ( $\sigma_s$ ) از MRS با اعمال ضریب طراحی $C = ۱/۲۵$ بدست می آید.		
یادآوری - از مقداری بالاتر می توان برای ضریب $C$ استفاده کرد. به عنوان مثال، در صورتی که $C = ۱/۶$ باشد، تنش طراحی برای مواد ۸۰ MPa برابر با ۵ MPa می شود. همچنین، می توان مقادیر بالاتر برای $C$ را با انتخاب رده فشاری (PN) بالاتر بدست آورد.		

پس از انجام آزمون های فشار روی لوله مطابق با استانداردهای ۱۲۱۸۱-۱ و ۱۲۱۸۱-۲، آمیزه باید مطابق با استاندارد ISO 9080 ارزیابی شده و  $\sigma_{LPL}$  تعیین شود. آزمون های فشار باید حداکل در سه دما، که دو تا از دمایها در  $20^{\circ}\text{C}$  و  $80^{\circ}\text{C}$  ثابت و دمای سوم بین  $30^{\circ}\text{C}$  تا  $70^{\circ}\text{C}$  بوده، انجام شود. مقدار MRS باید از  $\sigma_{LPL}$  بدست آید و آمیزه باید توسط تولید کننده آمیزه مطابق با استاندارد ISO 12162 رده بندی شود. در دمای  $80^{\circ}\text{C}$ ، هیچگونه زانویی در منحنی رگرسیون در  $t < 5000\text{ h}$  نباید مشاهده شود. انطباق نام گذاری آمیزه با رده بندی ارائه شده در جدول ۴ و الزامات منحنی رگرسیون در دمای  $80^{\circ}\text{C}$ ، باید توسط تولید کننده آمیزه ارائه شود. در صورتی که اتصالات از همان آمیزه لوله ها تولید شوند، رده بندی مواد آن ها باید با لوله ها یکسان باشد. برای رده بندی آمیزه ای که فقط در تولید اتصالات یا شیرآلات استفاده می شود، باید آزمونه هایی به شکل لوله از آمیزه ساخته شده و استفاده شود.

#### ۵ اثر بر کیفیت آب

آمیزه های محصولات مورد استفاده در انتقال آب خام و آبرسانی برای مصارف انسانی در کاربرد آب غیر آشامیدنی، هنگام تماس با آب نباید حاوی اجزاء سمی بوده و به رشد میکرو ارگانیسم ها کمک کنند. همچنین، نباید منجر به تغییر بو، مزه و رنگ آب شوند. آمیزه های محصولات مورد استفاده در آبرسانی برای مصارف انسانی در کاربرد آب آشامیدنی، از نظر بهداشتی باید توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع ذی صلاح تأیید شوند.

**پیوست الف**  
**(الزمائی)**  
**ضرایب کاهش فشار**

هنگامی که سامانه لوله گذاری از جنس پلی اتیلن در دمای ثابتی بزرگ تر از  $20^{\circ}\text{C}$ ، حداکثر تا  $40^{\circ}\text{C}$ ، به صورت پیوسته کار می کند، از ضریب کاهش فشار ارائه شده در جدول الف-۱ استفاده می شود.

**جدول الف-۱- ضرایب کاهش فشار**

ضریب <sup>(۱)</sup>	دما
۱/۰۰	$20^{\circ}\text{C}$
۰/۹۳	$25^{\circ}\text{C}$
۰/۸۷	$30^{\circ}\text{C}$
۰/۸	$35^{\circ}\text{C}$
۰/۷۴	$40^{\circ}\text{C}$

(۱) برای دماهای بین هر مرحله، درون یابی مجاز است (استاندارد ISO 13761<sup>[۵]</sup> مشاهده شود).

حداکثر فشار کاری (MOP) از معادله زیر بدست می آید:

$$MOP = f_T \times f_A \times [PN]$$

که در آن:

$f_T$ ، ضریب تصحیح وابسته به دمای کاری؛

$f_A$ ، ضریب وابسته به شرایط بهره برداری (برای انتقال آب،  $1 = f_A$  است)؛

[PN]، فشار اسمی می باشد.

پیوست ب  
(اطلاعاتی)  
مقاومت در مقابل رشد سریع ترک

## ب-۱ کلیات

رشد سریع ترک<sup>۱</sup> (RCP)، گسترش ترکی با شکل پذیری<sup>۲</sup> کم در سرعت بالا (تقریباً  $300 \text{ m/s}$ ) در امتداد خط لوله تحت فشار است. رشد یا توقف ترک به انرژی کرنشی در نوک ترک بستگی دارد، که این انرژی نیز تحت تأثیر فشار داخلی سیال بوده و فشار سیال نیز به نوبه خود وابسته به نرخ کاهش فشار سیال ناشی از رشد ترک است.

در صورت وقوع شکست<sup>۳</sup> در خط لوله آب، سیال در معرض رهایش فشار و انرژی مشابه با خط لوله حاوی هوا یا گاز قرار نمی‌گیرد. بنابراین، احتمال رشد یک ترک سریع در لوله آب کمتر است. در واقع، آزمون‌های رشد سریع ترک به دو روش مقیاس کامل<sup>۴</sup> (FS) و S4 روی لوله‌های آب نشان داده است که اگر لوله کاملاً پر از آب باشد، رشد ترک رخ نخواهد داد<sup>[۶]</sup>. با اینحال، آزمون‌های انجام گرفته روی لوله‌های با قطر بزرگ حاوی آب و هوا در دمای پایین (کوچک تر از  $3^{\circ}\text{C}$ ) نشان داده است که ترک در امتداد تاج لوله در محدوده قسمت حاوی هوا رشد می‌کند؛ ولی نسبت به حالتی که فقط هوا وجود دارد، فشارهای بزرگ تری لازم است تا این رشد حفظ شود<sup>[۷]</sup><sup>[۶]</sup>. با کاهش حجم هوا حبس شده، فشار لازم برای حفظ رشد ترک افزایش می‌یابد. بنابراین، به حداقل رساندن مقدار هوا حبس شده، خطر رشد ترک را کاهش می‌دهد. لذا خطر وقوع این پدیده در لوله آب فوق العاده کم بوده و مستلزم همزمانی شرایط خاصی است؛ یعنی، شروع ترکی سریع در ناحیه حاوی هوا در لوله‌ای با قطر بزرگ که در فشار بالا و دمای پایین کار می‌کند.

در تدوین استانداردهای اروپایی برای لوله‌پلی اتیلن آبرسانی، نتیجه گیری شده است که RCP فقط برای لوله‌هایی با ضخامت دیواره بزرگ تر از  $32 \text{ mm}$  در نظر گرفته شود. آزمایش نشان داده است که اغلب آمیزه‌های جدید لوله در مقابل RCP مقاوم بوده و مقاومت آن‌ها در مقابل رشد آهسته ترک نیز بالا بوده و لذا بطور قابل توجهی خطر شروع ترک کاهش می‌یابد.

## ب-۲ شروع

شروع RCP می‌تواند ناشی از آسیب حاصل از ضربه خارجی، رشد ترک درون دیواره یا گسترش ترک از یک محل اتصال جوشی ضعیف در شرایط همزمان خاص کاری و محیطی باشد.

پدیده RCP در خطوط لوله‌ای از جنس‌های مختلف، از جمله فولادی، و در برخی موارد خطوط لوله پلاستیکی گزارش شده است.

---

1- Rapid crack propagation

2- Ductility

3- Fracture

4- Full-Scale

### **ب-۳ عوامل مؤثر بر رشد یا توقف ترک**

فشار داخلی، دمای خط لوله، نرخ کاهش فشار سیال درحال انتقال (بند ب-۱ مشاهده شود) و چقرمگی شکست<sup>۱</sup> ماده لوله از جمله عوامل مؤثر بر RCP هستند.

### **ب-۴ روش های آزمون**

با افزایش قطر و ضخامت دیواره، حساسیت لوله های ساخته شده از موادی مشخص به RCP افزایش می یابد. به منظور طراحی سامانه در راستای حذف خطر RCP، این حساسیت بطور تجربی ارزیابی می شود. روش های آزمون استاندارد شده برای لوله های پلی اتیلن، آزمون S4 در استاندارد ISO 13477 و آزمون FS در استاندارد ISO 13478 هستند.

این آزمون ها مستلزم شرایطی سخت برای شروع ترک های سریع هستند؛ یعنی، ایجاد شکاف های تیز در آزمونه و ضربه زدن با یک تیغه تیز، ودر حالت مقیاس کامل (FS)، خنک کردن لوله شکاف دار تا  $-70^{\circ}\text{C}$ .

## پیوست پ

### (اطلاعاتی)

#### نسبت نرخ جریان (FRR)

توزیع وزن ملکولی یک پلیمر بر روی خواص آن تأثیر زیادی دارد. خواص مکانیکی پلیمرهایی که توزیع وزن ملکولی باریک دارند بهتر ولی فرآورش آنها مشکل‌تر است. هرچقدر توزیع وزن ملکولی پهن‌تر باشد، حساسیت گرانروی مذاب پلیمر به نرخ برش افزایش می‌یابد.

با استفاده از نسبت نرخ جریان (FRR) می‌توان تأثیر توزیع وزن ملکولی بر رفتار رئولوژیکی مواد پلی اتیلن را بررسی کرد. برای تعیین FRR، آزمون مطابق با استاندارد ملی ۱۶۹۸۰-۱ انجام می‌شود. به منظور ارزیابی بهتر می‌توان FRR را مطابق با استاندارد ملی ۱۶۹۸۰-۱ به صورت زیر تعریف کرد:

$$FRR = \frac{MFR(190/21.6)}{MFR(190/2.16)} \quad (پ-۱)$$

مقدار FRR بالاتر نشان‌دهنده توزیع وزن ملکولی پهن‌تر است. از FRR می‌توان به منظور کنترل و مقایسه توزیع وزن ملکولی آمیزه استفاده کرد. لازم به ذکر است که مقایسه فقط بین محموله‌های آمیزه با RDE MRS یکسان مربوط به هر تأمین کننده انجام می‌شود.

همچنین این آزمون می‌تواند برای کنترل تغییرات ایجاد شده در توزیع وزن ملکولی پس از فرآیند تولید لوله به کار رود.

## پیوست ت

### (الزامی)

#### مشخصات آمیزه حاصل از مستریج دوده

هنگامی که آمیزه بی رنگ<sup>۱</sup> با مستریج دوده ترکیب شده و به شکل لوله آزمون می شود، مقدار MRS آمیزه سیاه حاصل باید مطابق با جدول ت-۱ باشد. انطباق نام گذاری آمیزه با رده بندی ارائه شده در جدول ت-۱ و الزامات منحنی رگرسیون در دمای  ${}^{\circ}\text{C}$  ۸۰، ۸، باید توسط تولید کننده لوله ارائه شود (بند ۴-۵). در صورتی که اتصالات از همان آمیزه لوله ها تولید شوند، رده بندی مواد آن ها باید با لوله ها یکسان باشد. برای رده بندی آمیزه ای که فقط در تولید اتصالات یا شیرآلات استفاده می شود، باید آزمونه هایی به شکل لوله از آمیزه ساخته شده و استفاده شود.

جدول ت-۱- رده بندی آمیزه سیاه حاصل از مستریج و مقادیر حداقل تنش طراحی متناظر

$\sigma_s$ <sup>(۱)</sup> MPa	حداقل استحکام لازم (MRS) MPa	رده بندی
۸/۰	۱۰/۰	PE 100
۶/۳	۸/۰	PE 80

(۱) تنش طراحی ( $\sigma_s$ ) از MRS با اعمال ضریب طراحی  $C = ۱/۲۵$  بدست می آید.

علاوه بر این، مشخصات آمیزه سیاه حاصل باید منطبق بر بند ۴-۳، جوش سازگاری آن منطبق بر بند ۴ و تأثیر آن بر کیفیت آب منطبق بر بند ۵ این استاندارد ملی باشد. دوده مورد استفاده در تولید مستریج باید از نوع دوده ویژه پلاستیک به منظور محافظت در برابر پرتو فرابینفیش بوده و میانگین اندازه ذره (اولیه) آن بین ۱۰ nm تا ۲۵ nm باشد.

پیوست ث  
(اطلاعاتی)  
کتاب نامه

- [1] ISO 3, Preferred numbers - Series of preferred numbers
- [2] ISO 497, Guide to the choice of series of preferred numbers and of series containing more rounded values of preferred numbers
- [3] ISO 4065, Thermoplastics pipes - Universal wall thickness table
- [4] ISO 760, Determination of water content - Karl Fischer method (General method)
- [5] ISO 13761, Plastics pipes and fittings - Pressure reduction factors for polyethylene pipeline systems for use at temperatures above 20 degrees C
- [6] GREIG, M., Rapid crack propagation in hydrostatically pressurized polyethylene pipe, Plastics and Rubber Institute Plastics Pipes VII Conference, September 1988
- [7] GREENSHIELDS, C.J., Fast brittle fracture of plastics pipes - Part 1: Water pressurised, plastics, rubber and composites processing and applications, 1997, Vol. 26, No. 9, p. 387